


KONU: SEZON SONU MUHAFAZAYA ALMA İŞLEMLERİ

Sezon sonu muhafazaya alma nedir? Nasıl yapılır?

Yaz sezonu sonunda evaporator donmalarına karşı bir dizi önlem alınır. Bu önlemler “sezon sonu muhafazaya alma” prosedürü adı altında aşağıda kısaca açıklanmıştır.

- 1-) Su soğutucu giriş-çıkış vanaları kapatılır.Sistemdeki su, su tahliye vanasından boşaltılır.
- 2-) Bina dışındaki soğuk su tesisatı boşaltılır.
- 3-) Elektrik besleme şalteri kapatılır.
- 4-) Aşağıdaki durumlarda etilen glikolün kullanılması zaruridir.
 - Soğutma grubu çıkış suyu sıcaklığı düşük olan uygulamalarda .(+4 °C)
 - Kış çalışma düzeneği olan ve kışın da çalıştırılacak olan cihazlarda (Düşük hava sıcaklığında çalıştırılacak cihazlarda)



İstanbul için Kış-Dış hava proje sıcaklığı = - 3 °C 'dir. İstanbul için dış hava sıcaklığına bağlı olarak kullanılacak Etilen glikol miktarı % 25'tir.

Air Conditioning Service

ACS Mühendislik Klima Sistemleri Ltd. Şti.

Cevizli Mah.Yılmaz Sok. Hacı Kaptan Apt. No:8/A Maltepe İstanbul

Telefon:0216 383 61 07 Faks:0216 383 61 08

info@acsmuhendislik.com

www.acsmuhendislik.com